



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Θηβών 196-198

Τ.Κ. : 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Αγ. Ι.Ρέντης, 04.12.2020

Κτίριο Κεράνη, 1^{ος} όροφος

Αρ. Πρωτ: 68614

Δ/ΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πληροφορίες Α. Παραδείση

Τηλέφωνο: 213 2004 234, 213 2004 233

E-mail: paradisi@2dype.gr, xondrou@2dype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ετήσια συντήρηση λεβήτων-καυστήρων Μονάδων Υγείας Αττικής και Γαλατά Τροιζηνίας αρμοδιότητας 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : **3.211,60 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Τρόπος Υποβολής προσφορών : Κατάθεση γραπτών σφραγισμένων προσφορών

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: **Πέμπτη 10-12-20 ώρα 14:00**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η Δ.Υ.Πε.) Δ/ση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, Θηβών 196-198 182 33 (1ος όροφος, κτίριο Κεράνη) και θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο της πρόσκλησης.
2. Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών
3. Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.
4. Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν **με ποινή απόρριψης:**

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή στην ενότητα περί δικαιώματος συμμετοχής.
5. Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα. Οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο Υπόδειγμα Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς.
6. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
7. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).
8. Οι οικονομικοί φορείς **με την υποβολή της προσφοράς** θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εκδώσουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας- τα οποία να καλύπτουν **και το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους**, προκειμένου να τα υποβάλλουν εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του Ν4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή εργασιών – Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

1. Προκειμένου για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Υγείας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1, αρμοδιότητας της 2^{ης} ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες καυστήρες) :

Πίνακας 1

α/α	Ομάδα	Μονάδα Υγείας
1	1	KY Αιγάλεω
2		KY Βάρης
3		ΤΙ Ευγένειας
4		ΙΑΚ Ιλίου
5		KY Μεγάρων (1 ^ο και 2 ^ο)
6		ΣΠΜΠ Περάματος
7		1 ^ο KY Σαλαμίνας
8		2 ^ο KY Σαλαμίνας
9	2	KY Αίγινας
10	3	KY Γαλατά

2. Στον παρακάτω Πίνακα 2 αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε Μονάδα Υγείας (Δ/ση, στοιχεία επικοινωνίας, τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά Μονάδα Υγείας) .
3. Οι Μονάδες Υγείας διαιρούνται σε 3 Ομάδες και οι προσφορές μπορούν να αφορούν μία, δύο ή και τις τρεις Ομάδες. Οι προσφορές που θα αφορούν στην Ομάδα 1 Αττικής θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των Μονάδων Υγείας της ομάδας αυτής και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή προσφορά που αφορά μέρος των Μονάδων της ομάδας.

Πίνακας 2

A/A	ΟΜΑΔΕΣ	ΚΥ -ΤΙ	Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1	ΟΜΑΔΑ 1	ΑΙΓΑΛΕΩ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 52, ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 ΤΗΛ:2105988935	ΛΕΒΗΤΑΣ:ALFA, 230KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:BENTONE	2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	1000,00
2		ΒΑΡΗΣ	ΦΑΙΑΚΩΝ 1 & ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ, ΒΑΡΗ 16672 ΤΗΛ:2132030300	ΛΕΒΗΤΑΣ:SOULIS 140KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:JOANNES	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	150,00
3		ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 37, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18755 ΤΗΛ:2104317078	ΛΕΒΗΤΑΣ:ΒΙΟΣΩΛ 80KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:ΟΕΡΤΛΙ	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	120,00
4		ΙΑΚ ΙΛΙΟΥ	ΘΕΤΙΔΟΣ 24, ΙΛΙΟΝ 13122 ΤΗΛ:2102619772	ΛΕΒΗΤΑΣ:ΙΔΕΑLCΛΙΜΑ 37,9KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:RAYON	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	120,00
5		ΜΕΓΑΡΩΝ	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ, ΜΕΓΑΡΑ 19100 ΤΗΛ:2296022222	ΛΕΒΗΤΑΣ:ΝΙΚΟΛΣΟΝ 233KW	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	150,00
6		ΣΠΜΠ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 3, ΠΕΡΑΜΑ 18863 ΤΗΛ:2104414500	ΛΕΒΗΤΑΣ:SOULIS 104,6KW	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	150,00
7		ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1ο	ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18900, ΤΗΛ:2132008528	ΛΕΒΗΤΑΣ:ΚΛΙΜΑ ΕΠΕ 115KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:JOANNES	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	150,00
8		ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2ο	Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 235 & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18900, ΤΗΛ:2104658154	ΛΕΒΗΤΑΣ:ΦΙΝΟΘΕΡΜ 150KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:BENTONE	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	150,00
9	ΟΜΑΔΑ2	ΑΙΓΙΝΑΣ	ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΤΖΙΚΑ, ΑΙΓΙΝΑ 18010 ΤΗΛ:2297320100	ΛΕΒΗΤΑΣ 220KW, ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ:JOANNES	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	300,00
10	ΟΜΑΔΑ 3	ΓΑΛΑΤΑΣ	ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 18020 ΤΗΛ:2298320300	ΛΕΒΗΤΑΣ:OSCAR	1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	300,00
Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)							2590,00
ΦΠΑ 24% (€)							621,60
Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)							3211,60

4. Οι εργασίες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν είναι οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης για την ορθή και σύννομη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:

Λέβητας

- ✓ Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας του λέβητα με συρμάτινη βούρτσα και ηλεκτρική σκούπα
- ✓ Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων
- ✓ Καθαρισμός αεροαυλών – φλογαυλών

Καυστήρας

- ✓ Αντικατάσταση ακροφυσίων (μπεκ)
- ✓ Καθαρισμός πτερυγίων του ανεμιστήρα
- ✓ Καθαρισμός ρύθμιση των σπινθηριστών
- ✓ Καθαρισμός φίλτρων στη γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο μπεκ

- ✓ Καθαρισμός αντλίας καυσίμου
- ✓ Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για τη σωστή καύση
- ✓ Ρύθμιση θερμοστατών
- ✓ Ρύθμιση και έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση
- ✓ Ρύθμιση και έλεγχο της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση της αναρρόφησης να μη βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του καυστήρα
- ✓ Έλεγχο της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία
- ✓ Καθαρισμός φωτοκυττάρου

Επιπλέον πρέπει να ελέγχονται τα παρακάτω:

- ✓ Λειτουργία αυτόματου πλήρωσης και της πίεσης του νερού στο δίκτυο θέρμανσης και πίεσης αέρα στο δοχείο διαστολής
 - ✓ Σύστημα απαγωγής καυσαερίων (της καπνοδόχου, της βάσης της, του καπναγωγού και των περιοχών σύνδεσης λέβητα – καπναγωγού – καπνοδόχου)
 - ✓ Λειτουργία αντλιών και κυκλοφορητών
 - ✓ Δεξαμενή καυσίμου
 - ✓ Όργανα ασφαλείας και προστασίας
 - ✓ Γειώσεις και μονώσεις
 - ✓ Λοιπού εξοπλισμού και σωληνώσεων του λεβητοστασίου
5. Τα μικροϋλικά και αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για όλες τις εργασίες συντήρησης ανήκουν στις υποχρεώσεις του αναδόχου και θα συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά.
 6. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στα παραπάνω σημεία ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία προσκομίζοντας προσφορά ώστε να πραγματοποιηθεί η επισκευή μετά από τον σχετικό έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία.
 7. Κατά την έναυση, έλεγχο και ρύθμιση της καύσης κάθε καυστήρα θα πραγματοποιούνται σε όλους τους λέβητες μέτρηση καυσαερίων σύμφωνα με τη ΥΑ189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654B/2011) και έκδοση σχετικού Φύλλου Ελέγχου σε δύο αντίγραφα, όπου το ένα θα παραμένει στη Μονάδα και το άλλο θα κατατίθεται στην Δ/ση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2^{ης} ΔΥΠΕ. Τα φύλλα ελέγχου θα αναγράφουν ημερομηνία εργασιών, θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται αρμοδίως από τον Ανάδοχο.
 8. Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 400 KW (ΚΥ Αιγάλεω) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πραγματοποιούνται μηνιαίες μετρήσεις, θα εκδίδονται μηνιαία φύλλα συντήρησης και θα συμπληρώνονται οι μηνιαίες μετρήσεις στο θεωρημένο βιβλίο από την αρμόδια Περιφέρεια, που υπάρχει στο λεβητοστάσιο.
 9. Καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (ως τέλος Απριλίου) που θα ισχύει η σύμβαση, σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ή δυσλειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταβεί εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του για έλεγχο της εγκατάστασης και να προβεί στην αποκατάσταση του προβλήματος εάν δεν απαιτείται προμήθεια ανταλλακτικών.

10. Σε περίπτωση που απαιτείται προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας της θέρμανσης, πρέπει να προσκομίσει προσφορά στην Υπηρεσία με το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτούνται και αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία θα προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Όλοι οι υποψήφιοι συντηρητές θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, να κατατεθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια επαγγέλματος συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων από την αρμόδια Δ/ση Βιομηχανίας
2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή
3. Κατάθεση αδειών του προσωπικού με το οποίο πρόκειται να συνεργαστεί. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία ήτοι πίνακας προσωπικού ο οποίος να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Επιθεώρησης Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό του διαγωνιζομένου υποχρεούται να υποβάλει φωτοαντίγραφα των Ιδιωτικών Συμφωνητικών που καθορίζουν τη σχέση αυτή.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα πραγματοποιεί τις συντηρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ οικ. 10315/1993 (ΦΕΚ 369/τΒ'/93) και στην ΥΑ οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/τΒ'/2011) και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σε περίπτωση πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του, επιβαρύνεται αποκλειστικά.

Ειδικοί Όροι

1. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης που του ανατίθενται.
2. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Αναδόχου, το οποίο διαθέτει εκ του Νόμου τα απαραίτητα προσόντα και άδειες.
3. Μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας συντήρησης σε κάθε Μονάδα Υγείας, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Τεχνική Υπηρεσία της 2ης ΔΥΠΕ αναλυτική καταγραφή των στοιχείων λεβήτων – καυστήρων (θερμική ισχύς, τύπος, χωρητικότητα, είδος καυσίμου)

Γενικοί όροι:

1. Οι Υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς Κανονισμούς, τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών

2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.).
3. Για την διαμόρφωση της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις αναφερόμενες στο Πίνακα 1 Μονάδες Υγείας. Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχουν λάβει υπ' όψη τις συνθήκες καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας περιγραφής τους οποίους τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων για την ασφάλεια-υγιεινή καθώς και για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς ιδιαίτερα δε, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς φορτίων, ασφάλειας εργασίας, απαιτούμενων αδειών κ.λ.π. με τρόπο ώστε η εκτέλεση της εργασίας να είναι απόλυτα ασφαλής και νόμιμη και να μην εκτίθεται ο Αναθέτων, ο Συντηρητής, το προσωπικό τους ή οι επισκέπτες σε οποιοδήποτε κίνδυνο σωματικής βλάβης, περιουσιακής ζημιάς ή κύρωσης.
5. Πριν την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με τους Υπεύθυνους των Μονάδων Υγείας . Για την εκπόνηση των ειδικών κατηγοριών εργασιών για τις οποίες υπάρχουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά αδειούχους τεχνικούς.
6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Εγκρίνεται
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα)

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΟΜΑΔΑ 1	ΑΙΓΑΛΕΩ			
2		ΒΑΡΗΣ			
3		ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ			
4		ΙΑΚ ΙΛΙΟΥ			
5		ΜΕΓΑΡΩΝ			
6		ΣΠΜΠ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ			
7		ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1ο			
8		ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2ο			
Συνολική Προσφερόμενη τιμή Ομάδας 1 (€)					
9	ΟΜΑΔΑ 2	ΑΙΓΙΝΑΣ			
10	ΟΜΑΔΑ 3	ΓΑΛΑΤΑΣ			
Συνολική Προσφερόμενη τιμή ΤΩΝ 3 ΟΜΑΔΩΝ (€)					

Ο Προσφέρων

Ημερομηνία

Υπογραφή

Σφραγίδα