



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άγ. Ι. Ρέντης: 21/12/2022

Αρ.Πρωτ.: 76775

ΠΡΟΣ: - εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
- εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ
- Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με το ΔΘΝ10/2022 Διαγωνισμό για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

Σχετ. 1. Η με αριθμ. πρωτ. 65842/04-11-2022 Διακήρυξη (ορθή επανάληψη) του ΔΘΝ10/2022 Διαγωνισμού.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 76152/19-12-2022 έγγραφο της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 76278/19-12-2022 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 76325/19-12-2022 έγγραφο της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε σχετικά με με αριθμ. πρωτ. 65842/04-11-2022 Διακήρυξη (ορθή επανάληψη) του ΔΘΝ10/2022 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, στα άρθρα 1-4, τα κάτωθι:

- Εφόσον ζητείται φωτιστικό με «θερμοκρασία λειτουργίας : - 20° - + 40°C», προσφορές για φωτιστικά με μικρότερο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας δε θα γίνουν δεκτές.
- Όσον αφορά στη «διάρκεια ζωής: 50.000h», καθώς δεν έχει οριστεί το στάνταρντ σε σχέση με το οποίο ζητείται η διάρκεια ζωής, θα θεωρηθούν δεκτές προσφορές για φωτιστικά σώματα που πληρούν, κατ' ελάχιστον, το L80B10 @25°C, για διάρκεια ζωής: 50.000h.

Η παρούσα διευκρίνιση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμ. πρωτ. 65842/04-11-2022 Διακήρυξης (ορθή επανάληψη) του ΔΘΝ10/2022 Διαγωνισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ

Εσωτερική Κοινοποίηση

Επιτροπή Διενέργειας

Γραφείο Διοικητή κ. Ροϊλού

Γραφείο Υποδιοικητή κ. Αλεβίζου

Γραφείο Υποδιοικήτριας κ. Δίπλα

ΔΟΟΥ